


ECLAIREZ VOTRE SALLE DE BAIN EN TOUTE SÉCURITÉ



VOLUMES	ZONE CONCERNÉE	CLASSE ELECTRIQUE	INDICE DE PROTECTION APPROPRIÉE
Hors volume	« Hors volume » concerne la zone au-delà du volume 2. Dans cette zone, la norme ne s'applique pas.	Classes I, II ou III	IP20 IP23
Volume 2	Le volume 2 concerne la zone allant jusqu'à 60 cm autour de la baignoire et du sol jusqu'à 3 m de haut.	Classes II ou III	IP24 IP44
Volume 1	Le volume 1 concerne les murs jusqu'à 2,25 m de haut au-dessus de la baignoire.	Classe III	IP65
Volume 0	Le volume 0 concerne la zone intérieure de la baignoire.	Classe III	IP67



Les éclairages au dessus de la douche et de la baignoire se retrouvent dans le volume 1.

Nous constatons une mention IP65 sur la collerette des spots mais nous ne connaissons pas la nature du transformateur et son positionnement. **A faire vérifier.**



ACTION RECOMMANDEE D'URGENCE

Des fils à nu sont visibles dans le local VMC/rangement en arrière de la salle de bain de l'étage : il est URGENT de les neutraliser et reboucher ce trou de connexion.

Cette recommandation est valable pour toutes les connexions ou trous visibles en doublages ou plafonds de la maison. Y compris tous les dominos ou wagos visibles.